

**Příloha č. 5**  
(Příloha č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.)

## Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

| Dodávka Paliva | Palivo     | Jmenovitý<br>tepelný příkon<br>(kW) | Mezní hodnoty emisí <sup>1)</sup> |                     |     |
|----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|
|                |            |                                     | CO                                | TOC <sup>2,3)</sup> | TZL |
|                |            |                                     | mg.m <sup>-3</sup>                |                     |     |
| Ruční          | Biologické | ≤ 65                                | 5 000                             | 150                 | 150 |
|                |            | > 65 až 187                         | 2 500                             | 100                 | 150 |
|                |            | > 187 až 300                        | 1 200                             | 100                 | 150 |
|                | Fosilní    | ≤ 65                                | 5 000                             | 150                 | 125 |
|                |            | > 65 až 187                         | 2 500                             | 100                 | 125 |
|                |            | > 187 až 300                        | 1 200                             | 100                 | 125 |
| Samočinná      | Biologické | ≤ 65                                | 3 000                             | 100                 | 150 |
|                |            | > 65 až 187                         | 2 500                             | 80                  | 150 |
|                |            | > 187 až 300                        | 1 200                             | 80                  | 150 |
|                | Fosilní    | ≤ 65                                | 3 000                             | 100                 | 125 |
|                |            | > 65 až 187                         | 2 500                             | 80                  | 125 |
|                |            | > 187 až 300                        | 1 200                             | 80                  | 125 |

- 1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
- 2) TOC - celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.
- 3) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.

